



Reconnaissance AEAI N° 30656

Titulaire

Gonon Isolation AG
Flüelistrasse 5
8226 Schleithelm
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

HICOMPACT PLUS UND HICOMPACT ULTRA

Description

Système d'isolation thermique composite (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30
-Isolation: Plaque multi-couches EPS/PUR, E≤320mm
-Enduit de fond: armé, E≥3mm
-Crépi de finition: enduit E≥1.5mm et "couches dures"
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante au niveau de l'isolation

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]
Construction selon descriptif par écrit du requérant

Documentation

MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2014-1456.01' (11.09.2015), Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2014-1456.01a' (11.09.2015), Expertise 'MA39 - K 2019-0478_Ausgabe 2' (31.01.2019); IBF Kotthoff: Expertise 'GA-05-09-2019' (20.05.2019), Expertise 'GA 05-10-2019' (20.05.2019); Hersteller: Description du système 'HiCompact Plus und HiCompact Ultra, Version 3.0' (19.05.2019), Directive de réalisation 'HiCompact Plus und goHiCompact Ultra' (Februar 2019)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classification selon Utilisation

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.07.2019

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo